

Ausführungszeiten Juli bis September 2010, Schwerpunkt in den Sommerferien

Hauptschule Hohenlimburg, Wachtelweg 19 ... 21

Erneuerung der Wärmeverteilung: Zweirohrnetz, außenliegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, innenliegende Steigstränge u. Anbindeleitungen, Systemtemperatur 55/45 Grad Celsius., hydraulisch, abgeglichen, Konstantdruck, volumenstromregelbare Pumpen mit intermittierendem Betrieb, keine Überströmventile.

Turnhalle Förderschule August-Hermann-Francke, Selbecker Str. 185

Erneuerung v. Zentralgeräten u. Teilen des Luftkanalsystems zur Minderung der elektr. Leistung sowie Ausstattung mit Einrichtungen zur selbsttätigen Regelung der Volumenstr. in Abhängigkeit von den therm. u. stoffl. Lasten oder zur Einstellung der Volumenstr. in Abhängigkeit von der Zeit; wenn mögl., stattdessen Ersatz der RLT durch Warmwasser-Deckenstrahlplatten, P-Regler (2K), keine Hilfsenergie entspr. der Referenzanf. n. Tabelle 1 EnEV v. 24.7.2007.

Turnhalle Hauptschule Dahl, Ribbertstr. 60

Erneuerung v. Zentralgeräten u. Teilen des Luftkanalsystems zur Minderung der elektr. Leistung sowie Ausstattung mit Einrichtungen zur selbsttätigen Regelung der Volumenstr. in Abhängigkeit von den therm. u. stoffl. Lasten oder zur Einstellung der Volumenstr. in Abhängigkeit von der Zeit; wenn mögl., stattdessen Ersatz der RLT durch Warmwasser-Deckenstrahlplatten, P-Regler (2K), keine Hilfsenergie entspr. der Referenzanf. n. Tabelle 1 EnEV v. 24.7.2007.

Turnhalle Grundschule Hestert, Schlesier Str. 36

Erneuerung v. Zentralgeräten u. Teilen des Luftkanalsystems zur Minderung der elektr. Leistung sowie Ausstattung mit Einrichtungen zur selbsttätigen Regelung der Volumenstr. in Abhängigkeit von den therm. u. stoffl. Lasten oder zur Einstellung der Volumenstr. in Abhängigkeit von der Zeit; wenn mögl., stattdessen Ersatz der RLT durch Warmwasser-Deckenstrahlplatten, P-Regler (2K), keine Hilfsenergie entspr. der Referenzanf. n. Tabelle 1 EnEV v. 24.7.2007.

Firmen, die in den entsprechenden Gewerken über die notwendige Sachkunde und Leistungsfähigkeit verfügen und die Leistungen in den angegebenen Zeiträumen erbringen können, werden hiermit ausdrücklich aufgefordert, Ihre Bewerbung an die Adresse der GWH, Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen, Martin-Luther-Straße 12, 58095 Hagen, Herrn Schmalenbach Tel.: 02331-207-3881, e-Mail hans.georg.schmalenbach@stadt-hagen.de zu richten.